



PKC
Димитровград

Иванов М.А.
02.08.2024

ООО "Ульяновскоблводоканал"
433508, Ульяновская область,
г.Димитровград, ул.Куйбышева, д.150
Телефон: +7 (84235) 2-68-93
ulov@ulcomsys.ru

02.08.2024. № 1358

Председателю Комитета по
управлению имуществом
г.Димитровграда

А.А. Лебедеву

О предоставлении предварительных
технических условий

Уважаемый Анатолий Анатольевич!

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и водоотведения определяется согласно тарифов, утвержденных приказом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области № 244-п от 19.12.2023г «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на 2024 год» в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013г № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Для земельного участка, площадью 1865 кв.м, с кадастровым номером 73:23:011601:1123 по адресу: Ульяновская область, г.Димитровград, имеет следующие точки подключения:

Водоснабжение от водопроводной сети Ду-300 мм по ул.Восточная, в районе жилого дома №40. Свободная мощность составляет 5,0 куб./сутки.

Водоотведение от канализационной сети Ду-200мм по ул.Восточная в районе жилого дома №40. Свободная мощность составляет 3,0 куб./сутки.


Максимальная нагрузка подключаемых объектов определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей.

Срок действия технических условий согласно Постановления РФ №2130 от 30.11.2021 г. составляет 3 года. В случае если в течение 12 календарных месяцев со дня выдачи технических условий заявителем не будет подано заявление о подключении, срок действия технических условий прекращается

Главный управляющий директор

А.В. Трофимов

исп.: А.В.Уткин. т. 8(84235)26627



1111111111
(в ред. ФЭ)

Смирнова Н.В.



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром газораспределение Ульяновск»
(ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»)

Филиал в г. Димитровград

ул. Свирская, д. 5. г. Димитровград, Ульяновская область,
Российская Федерация, 433505
тел: +7 (84235) 5-11-45, факс: +7 (84235) 5-11-45
e-mail: mel_office@ulgaz.ru, www.ulgaz.ru
ОКПО 25370703, ОГРН 1027301170093, ИНН 7303022447, КПП 732943002
30.08.24, № *415/02*
на № _____ от _____

И.о. Председателю Комитета по
управлению имуществом города
Димитровграда Ульяновской области
Е.А. Гайкян
Адрес: 433508, Ульяновская область,
г.Димитровград, ул. Гагарина, д. 16.
Телефон: 8(84235) 4-82-25,
e-mail: kom@dimitrovgrad.ru

О возможности газоснабжения
земельного участка

Уважаемая Евгения Александровна!

В ответ на Ваше письмо от 16.07.2024 исх.№05/3338-02 филиал
ООО«Газпром газораспределение Ульяновск» в г.Димитровград сообщает о
возможности газоснабжения земельного участка следующую информацию:

Информация о земельном участке *	
Кадастровый номер	73:23:011601:1123
Площадь, кв.м.	1865
Адрес (область/край/республика, район, населенный пункт)	Ульяновская область, г. Димитровград
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности существующих сетей, м ³ /час	Не более 15
Предварительная информация о технической возможности газоснабжения	
Наличие технической возможности газоснабжения (имеется/отсутствует)	Имеется
***	Получить письменное согласие от владельца газопровода
Информация о газопроводе в точке подключения (заполняется при наличии технической возможности газоснабжения)	
Местоположение (проложен по улице «наименование», вдоль дороги «наименование», между населенными пунктами «наименования»)	Газопровод низкого давления, проложенный в 20 м от границах земельного участка по

Комитет по управлению имуществом
города Димитровграда
Входящий № *7008*
30 08 24

	ул.Гагарина
Категория давления (Ia, 1, 2 категории, среднее давление, низкое давление)	Низкое давление, P=0,005 МПа
Наружный диаметр, мм	57
Газораспределительная организация, к которой необходимо обращаться для оформления разрешительных документов (название)	филиал ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г.Димитровград
Дополнительная информация	
Срок подключения объекта определяется готовностью заказчика к данным действиям	Срок действия технических условий определяется согласно требований Постановления РФ N1547 от 13.09.2021

Размер платы за технологическое присоединение определяется Приказами Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 28.12.2021 № 393-П «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительной организации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» на 2022 год» и №398-П «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», на 2022 год».

Директор филиала



С.В. Новиков



Смирнов

ООО «ЭМ»

433508, Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. III Интернационала, д. 85, помещ. 15
ИНН 7300020836 КПП 730001001 ОГРН 1237300007152
р/с 40702810869000022193 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№8588 ПАО СБЕРБАНК БИК 047308602
e-mail: em-73@list.ru; em-73.ru

№ 855 от « 13 » 07. 2024 г.

Исполняющему обязанности
Председателю Комитета по
управлению имуществом города
Димитровграда
Е.А. Гайкян

Уважаемая Евгения Александровна!

На Ваш запрос от 16.07.2024 г. № 05/3339-08 сообщаем следующие сведения о технических условиях технологического присоединения к электрическим сетям ООО «Энергомодуль», о сроках действия технических условий, о плате за подключение, необходимые для проведения торгов по продаже земельного участка:

Земельный участок с кадастровым номером 73:23:011601:1123, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. о. город Димитровград, г. Димитровград:

- предельная свободная мощность на ближайшей ГКТП № 316/250 кВА на стороне 0,4 кВ составляет не более 15 кВт;
- максимальная мощность в возможных точках присоединения к электрическим сетям составляет не более 15 кВт;
- срок подключения в зависимости от величины максимальной мощности – от 4 месяцев до 2 лет;
- срок действия технических условий – 2 года.

Размер платы за технологическое присоединение к сетям ООО «Энергомодуль» определяется в соответствии с Приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области № 97-П от 28.11.2023 г. «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области на 2024 год».

Также информирую, что Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, регламентирующие процедуру присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям сетевой организации.

Главный инженер

Д.А. Игошин

