РКС
Димитровград

ООО "Ульяновскоблводоканал"
433508, Ульяновская область,
г.Димитровград, ул.Куйбышева, д.150
Телефон: +7 (84235) 2-68-93
ulov@ulcomsys.ru

24.02.2025г. № 0296

Председателю Комитета по
управлению имуществом
г.Димитровграда
В.В. Клочкову

О предоставлении предварительных
технических условий

Уважаемый Валерий Викторович!

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и водоотведения определяется согласно тарифов, утвержденных приказом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области № 245-П от 19.12.2024г «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на 2025 год» в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013г № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Для земельного участка, площадью 3043 кв.м, с кадастровым номером 73:23:012622:228 по адресу: Ульяновская область, г.Димитровград, пр.Автостроителей, д.88б имеет следующие точки подключения:

Водоснабжение от водопроводной сети Ду-150 мм в по ул.Промышленная, в районе здания №16 Г.

Водоотведение от канализационной сети Ду-600мм по ул.Промышленная , в районе здания №16 Г.

Максимальная нагрузка подключаемых объектов определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей.

Срок действия технических условий согласно Постановления РФ № 2130 от 30.11.2021 г. составляет 3 года. В случае если в течение 12 календарных месяцев со дня выдачи технических условий заявителем не будет подано заявление о подключении, срок действия технических условий прекращается.

Главный управляющий директор -
руководитель обособленного структурного
подразделения в городе Димитровград А.В. Трофимов

1406
26 02 25

исп.: Ю.А. Борисова. т. 8(84235)26627

ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
УЛЬЯНОВСК

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром газораспределение Ульяновск»
(ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»)

Филиал в г. Димитровград

ул. Свирская, д. 5, г. Димитровград, Ульяновская область,
Российская Федерация, 433505
тел.: +7 (84235) 5-11-45, факс: +7 (84235) 5-11-45
e-mail: mel_office@ulgaz.ru, www.ulgaz.ru
ОКПО 25370703, ОГРН 1027301170093, ИНН 7303022447, КПП 732943002

25.11.24 № 460

на № _____ от _____

Председателю Комитета по управлению имуществом города Димитровграда Ульяновской области В.В. Клочкову
Адрес: 433508, Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Гагарина, д. 16.
Телефон: 8(84235) 4-82-25,
e-mail: kom@dimitrovgrad.ru

Входящий № 9894
26 11 24

О возможности газоснабжения земельного участка

Уважаемый Валерий Викторович!

В ответ на Ваше письмо от 02.11.2024 исх.№05/4778 филиал ООО«Газпром газораспределение Ульяновск» в г.Димитровград сообщает о возможности газоснабжения земельного участка следующую информацию:

Информация о земельном участке *	
Кадастровый номер	73:23:011605:1003
Площадь, кв.м.	2703
Адрес (область/край/республика, район, населенный пункт)	Ульяновская область, г. Димитровград, севернее земельного участка по ул. Тараканова, д. 69 «Б»
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности существующих сетей, $м^3$/час	Не более 7
Предварительная информация о технической возможности газоснабжения	
Наличие технической возможности газоснабжения (имеется/отсутствует)	Имеется
***	Получить письменное согласие от владельца газопровода
Информация о газопроводе в точке подключения (заполняется при наличии технической возможностигазоснабжения)	
Местоположение (проложен по улице *«наименование»*, вдоль дороги *«наименование»*,	Газопровод высокого давления, проложенный

между населенными пунктами *«наименования»*)	в 200 м от границы земельного участка по ул.Черемшанской
Категория давления (1а, 1, 2 категории, среднее давление, низкое давление)	высокое давление, Р=0,6 МПа
Наружный диаметр, мм	114
Газораспределительная организация, к которой необходимо обращаться для оформления разрешительных документов (название)	филиал ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г.Димитровград
Дополнительная информация	
Срок подключения объекта определяется готовностью заказчика к данным действиям	Срок действия технических условий определяется согласно требований Постановления РФ N1547 от 13.09.2021
Информация о земельном участке *	
Кадастровый номер	73:23:012622:231
Площадь, кв.м.	4314
Адрес (область/край/республика, район, населенный пункт)	Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Автостроителей, д. 88д
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности существующих сетей, $м^3$/час	Не более 25
Предварительная информация о технической возможности газоснабжения	
Наличие технической возможности газоснабжения (имеется/отсутствует)	Имеется
***	Получить письменное согласие от владельца газопровода
Информация о газопроводе в точке подключения (заполняется при наличии технической возможностигазоснабжения)	
Местоположение (проложен по улице *«наименование»*, вдоль дороги *«наименование»*, между населенными пунктами *«наименования»*)	Газопровод высокого давления, проложенный в 120 м от границы земельного участка к пр. Автостроителей
Категория давления (1а, 1, 2 категории, среднее давление, низкое давление)	высокое давление, Р=0,6 МПа
Наружный диаметр, мм	500
Газораспределительная организация, к которой необходимо обращаться для оформления	филиал ООО «Газпром газораспределение

разрешительных документов (название)	Ульяновск» в г.Димитровград
Дополнительная информация	
Срок подключения объекта определяется готовностью заказчика к данным действиям	Срок действия технических условий определяется согласно требований Постановления РФ N1547 от 13.09.2021
Информация о земельном участке *	
Кадастровый номер	73:23:012622:228
Площадь, кв.м.	3043
Адрес (область/край/республика, район, населенный пункт)	Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Автостроителей, д. 88б
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности существующих сетей, $м^3$/час	Не более 25
Предварительная информация о технической возможности газоснабжения	
Наличие технической возможности газоснабжения (имеется/отсутствует)	Имеется
***	Получить письменное согласие от владельца газопровода
Информация о газопроводе в точке подключения (заполняется при наличии технической возможностигазоснабжения)	
Местоположение (проложен по улице *«наименование»*, вдоль дороги *«наименование»*, между населенными пунктами *«наименования»*)	Газопровод высокого давления, проложенный в 160 м от границы земельного участка к пр. Автостроителей
Категория давления (1а, 1, 2 категории, среднее давление, низкое давление)	высокое давление, Р=0,6 МПа
Наружный диаметр, мм	500
Газораспределительная организация, к которой необходимо обращаться для оформления разрешительных документов (название)	филиал ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г.Димитровград
Дополнительная информация	
Срок подключения объекта определяется готовностью заказчика к данным действиям	Срок действия технических условий определяется согласно требований Постановления РФ

	N1547 от 13.09.2021

Размер платы за технологическое присоединение определяется Приказами Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 28.12.2021 № 393-П «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительной организации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» на 2022 год» и №398-П «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», на 2022 год».

Директор филиала **С.В. Новиков**

Исп. Вечканова НВ
тел. 8 (84235) 5-25-30